

# Alarm - Det brenner!

## Stakkevollvegen 29 og 31

- **Leilighet:** Hvis brannalarmen utløses i din leilighet starter brannalarmen først kun i denne leiligheten. Du må ringe 110 med en gang. Det vil ikke gå alarm i de andre leilighetene med en gang. Etter 2 minutters forsinkelse vil brannalarmen starte i de andre leilighetene og fellesarealer i begge blokkene, og det blir sendt brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen etter at forsinkelsestiden har gått ut.

**Hvis alarmen går skal du evakuere leiligheten**, selv om det ikke brenner i din leilighet. Du må komme deg ut av leiligheten og videre ut av blokka. Felles oppmøtested for begge blokkene er bak søppelnedkastene på nordsiden.

Hvis alarmen er utløst i alle leilighetene, men årsaken ikke er i din leilighet, må du **IKKE** avbryte alarmen før du eller andre har sjekket leiligheten hvor alarmen startet. Det går frem av skjermen på alarmtavlen hvor alarmen startet. Alarmen **skal ikke** avbrytes hvis det faktisk er brann.

- **Trapperom/fellesarealer, bortsett fra garasje:** Hvis brannalarmen utløses i trapperom/fellesarealer vil brannalarmen starte i alle leilighetene som hører til oppgangen der brannalarmen ble utløst.

Etter 2 minutters forsinkelse vil brannalarmen starte i de andre leilighetene/fellesarealer i begge blokkene, og det blir sendt brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

- **Manuelle meldere:** Ved knust glass på en hvilken som helst manuell melder vil brannalarmen starte overalt uten noe forsinkelse. Det vil gå brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

- **Garasje:** Ved utløst brannalarm i garasjen vil brannalarmen starte overalt uten noe forsinkelse. Det vil gå brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

- **Sprinkleranlegg:** Ved utløst sprinkleranlegg vil brannalarmen starte overalt uten noe forsinkelse. Det vil gå egen sprinkleralarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

# Falsk alarm

## Stakkevollvegen 29 og 31

- **Leilighet:** Ved utløst brannalarm i en leilighet starter brannalarmen i denne leiligheten. **Du må ringe 110 med en gang, selv om det er falsk alarm.** Det vil ikke gå alarm i de andre leilighetene med en gang. Det er en forsinkelse på 2 minutter, hvor du kan springe ned til alarmtavlen i din oppgang og avbryte alarmen. Stopper du den før det har gått 2 minutter, vil ikke alarmen gå i de andre leilighetene. Husk uansett å ringe 110.

For å avbryte alarmen må du først trykke på knappen «Avstill klokke» og så trykke på knappen «Tilbakestill» i minst to sekunder. **Ved falsk alarm** har den som bor i leiligheten hvor alarmen ble utløst ansvar for å melde fra om falsk alarm og sørge for at alarmen avbrytes.

Etter 2 minutters forsinkelse vil brannalarmen starte i de andre leilighetene/fellesarealer i begge blokkene, og det blir sendt brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

Hvis alarmen er utløst i alle leilighetene, men ikke startet i din leilighet, må du **IKKE** avbryte alarmen før du eller andre har sjekket leiligheten hvor alarmen startet. Det går frem av skjermen på alarmtavlen hvor alarmen startet. Alarmen **skal ikke** avbrytes hvis det faktisk er brann.

- **Trapperom/fellesarealer, bortsett fra garasje:** Hvis brannalarmen utløses i trapperom/fellesarealer vil brannalarmen starte i alle leilighetene som hører til oppgangen der brannalarmen ble utløst.

Etter 2 minutters forsinkelse vil brannalarmen starte i de andre leilighetene/fellesarealer i begge blokkene, og det blir sendt brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

- **Manuelle meldere:** Ved knust glass på en hvilken som helst manuell melder vil brannalarmen starte overalt uten noe forsinkelse. Det vil gå brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

- **Garasje:** Ved utløst brannalarm i garasjen vil brannalarmen starte overalt uten noe forsinkelse. Det vil gå brannalarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.

- **Sprinkleranlegg:** Ved utløst sprinkleranlegg vil brannalarmen starte overalt uten noe forsinkelse. Det vil gå egen sprinkleralarm til 110-sentral. Heisene går ned til underetasjen og heisdørene vil stå åpen.